

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель руководителя
органа инспекции
Т. Г. Паздерина
(Ф.И.О. Подпись)

«30» мая 2024 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3355 - ЦА
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол испытаний № 59-01/17794-24 от 21.05.2024 г.)**

г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми.

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12.

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):

- Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке.

4. Место отбора: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке.

5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):

Дата и время отбора: 14.05.2024 г. в 09:28 час.

НД на отбор: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».

6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):
Производственный контроль, Договор № КМ01868-Д/24 от 13.05.2024 г., вх. № 2860-ЦА от 08.05.2024 г., план отбора № 540-ЦА от 13.05.2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

8. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «30» мая 2024 г.

В результате установлено:

- Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке, код образца (пробы) - № 59-01/17794-24:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах в воде	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,70±0,14	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,0±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,28±0,06	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)

ВЫВОД

Проба № 59-01/17794-24 «Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 101" г. Перми по фактическому адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 12, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене
(должность)



(подпись)

Г. Ф. Кузнецова
(Ф.И.О.)