



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«28» февраля 2023 г.
(дата)

МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
(место составления)

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Мануйловой М.А.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)
на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» произведен осмотр муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101 г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 101» г. Перми),

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «28» февраля 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заместителя директора МАОУ «СОШ № 101» г. Перми Швецовой Ксении Сергеевны, в соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 101» г. Перми № 27 от 27.02.2023 г.

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)
и (или) с применением видеозаписи: не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляет образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования на основании Устава утвержденного распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 02.06.2020 № 058-08-01-26-108.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МАОУ «СОШ № 66» г. Перми (правопреемник СОШ № 101» г. Перми) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативов выдано Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.17.000.М.000782.05.08 от 26.05.2008 года.

Общая численность учащихся обучающихся в корпусе - 337 человек (17 классов), в том числе: 1-4 классы – 177 человек (8 классов), 5-9 классы – 160 человек, 10 - 11 классы – не сформированы.

Участок: Учреждение размещено на обособленном земельном участке, площадь земельного участка 8690 кв.м. Участок школы имеет ограждение по периметру. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Провести детальную оценку озеленения участка, а также покрытия дорожек, въездов не представляется возможным в связи с проведением проверки в зимний период. На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудованы баскетбольная площадка, мини - футбольное поле, беговая дорожка, гимнастическая площадка. Провести оценку оборудования площадок и территории не представляется возможным в связи с высоким снежным покровом.

Собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по адресу: г. Пермь, ул. Портовая, 31. Вывоз ТКО осуществляется в соответствии с договором № 205424663-2022/ТКОАО «ПРО ТКО».

Здание: Школа размещена в типовом здании школы, построенном по индивидуальному проекту, год строительства основного здания (лит.А) – 1959, год строительства пристроев- 1969 (лит.А1) и 1974 год (лит.А2). Здание школы нежилое, отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Здание имеет следующий набор помещений (площади указаны по техническому паспорту от 15.01.2018 года):

1 этаж: вестибюль -115,4 кв.м., гардероб для учащихся – 33,8 кв.м., кабинет домоводства – 48,9 кв.м., лаборатория химии – 61,2 кв.м. с лаборантской – 14,5 кв.м., 2 санитарных узла для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая;

2 этаж: библиотека - 51,2 кв.м., 8 учебных классов – 47,9 – 40,6 кв.м., коридор (рекреация) – 103 кв.м., административные помещения, санитарный узел;

3 этаж: актовый зал – 159,6 кв.м. кабинет физики – 48,1 кв.м., с лаборантской – 14,6 кв.м., 5 учебных помещений 46,9-50,8 кв.м., кабинет информатики – 48,6 кв.м. с лаборантской – 16,5 кв.м., коридор (рекреация) – 101,9 кв.м., санитарный узел.

Подвал: спортивный зал – 126,3 кв.м., снарядная – 15,2 кв.м., 2 раздевалки для мальчиков и девочек с душевой и санитарным узлом каждая, тренажерный зал – 57,9 кв.м. размещены в соответствии с проектным решением здания), тренажерный зал (зал для боксеров) – 29,2 кв.м., туалет для сотрудников. Вспомогательные помещения для спортивного зала (раздевалки с душевыми и санитарными узлами).

Основные учебные помещения школы размещены в наземных этажах, в соответствии с проектным решением здания. Набор помещений обеспечивает условия для изучения обязательных учебных дисциплин.

Учащиеся I ступени, обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, для обучающихся II ступени обучение организовано по классно-кабинетной системе.

Оборудование помещений:

Гардероб оборудован на 1 этаже школы для всех учащихся, оснащен вешалками для одежды.

Учебные помещения оборудованы столами ученическими одно- и двухместными, установлена учебная мебель 2-3 размеров, учебная мебель промаркирована.

В кабинете информатики оборудовано 10 стационарных учебных места с ПЭВМ для учащихся с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Площадь на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов составляет 4,86 м² при норме не менее 4,5 м². Расстановка рабочих столов с ПЭВМ в кабинете информатики двухрядная, направление светового потока - боковое левостороннее. Помещение для занятий с ПЭВМ оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, рабочими и ученическими стульями.

Кабинеты химии, физики оборудованы учебной мебелью, демонстрационными столами.

В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.

Кабинет домоводства размещен в одном помещении, используется для проведения занятий по курсам обучения навыкам приготовления пищи и для обучения кройке и шитью, оборудован ученическими столами. Участок для проведения занятий по кулинарии оборудован 2 моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды, электроплитой, холодильником, шкафом для посуды, производственными столами, раковиной для мытья рук.

Для кройки и шитья используются учебные столы, в наличии имеется 5 переносных электрических швейных машин, оверлок.

Мастерские для трудового обучения (столярная, слесарная) размещены на 1 этаже здания - в столярной мастерской установлено 8 верстаков, регулируемых по высоте, станочное оборудование, верстаки установлены перпендикулярно светонесущей стене с направлением света слева, площадь на 1 рабочее место составляет 6,4 м².

- в слесарной мастерской площадью 51,0 м² размещено 8 верстаков, площадь на 1 рабочее место составляет 6,3 м², верстаки установлены перпендикулярно светонесущей стене с направлением света слева.

В спортивном зале имеется спортивное оборудование и инвентарь. Спортивный зал имеет естественное освещение окна оборудованы в верхней части помещения, Для организации проветривания используется в том числе наружная дверь.

Санитарные узлы предусмотрены по 1 одному для мальчиков на втором этаже и для девочек на третьем этаже, на 1 этаже оборудовано 2 санитарных узла для девочек и мальчиков. Унитазы установлены в кабинах с дверями без запоров. Количество санитарных приборов из расчета вместимости здания достаточное. Комната гигиены девочек оборудована отдельной кабиной в туалете девочек. Для персонала оборудован отдельный санузел, размещен на 1 этаже. На момент осмотра санитарные узлы обеспечены туалетной бумагой, мылом, санитарно-техническое оборудование исправно.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря не оборудовано, хранение инвентаря организовано в шкафу в подвальном помещении, в санитарных узлах оборудованы водопроводные краны для хозяйственных нужд. Инвентарь промаркирован по назначению помещений, на момент настоящей проверки в школе имеется запас моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений. Отделка основных помещений школы допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, стены учебных помещений, рекреаций окрашены, стены туалетных облицованы плиткой. Полы в учебных помещениях выполнены линолеумом, в рекреациях – паркетные, в санитарных узлах – облицованы плиткой. Стены производственных помещений пищеблока облицованы плиткой, полы – плиточное покрытие.

Воздушно-тепловой режим. Здание оборудовано централизованной системой отопления. В помещениях школы в качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, отопительные приборы закрыты съемными деревянными решетками. Проветривание учебных помещений проводится через форточки, створки оконных рам. Проветривание рекреаций организовано через створки оконных рам. Обследование технического состояния вентиляционных каналов проведено ИП Кылосовой Ю.Н. (акт от 15.07.2022 г.), в соответствии с актом вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации.

Системами приточно-вытяжной вентиляции оборудованы помещения спортивного зала, тренажерные залы, технические мастерские, пищеблок. Обследование технического состояния систем механической приточно-вытяжной вентиляции здания проведено ООО «ПермЭлектроПром» (акт проверки эффективности вентиляционных систем от 18.06.2019 г.), согласно заключению вентиляционные системы с механическим побуждением в образовательном учреждении находятся в работоспособном состоянии, обеспечивают проектные показатели по нормируемому расходу воздуха; вентиляционные установки соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление. Вентиляция и кондиционирование».

Проверка работоспособности приточно-вытяжной системы вентиляции проведена ИП Кылосовой Ю.Н. (акт от 15.07.2022 г.), в соответствии с актом вентиляция школьных мастерских, спортивного зала и пищеблока находится в исправности, состояние

работоспособное. Обеззараживание воздуха в классах и рекреациях проводится УФО-облучателями.

Естественное и искусственное освещение. Все основные учебные помещения размещены в наземных этажах, имеют естественное освещение. На момент проверки перегоревших ламп не обнаружено. Учебные доски в классах оборудованы софитами.

Водоснабжение и канализация. Здание школы оборудовано централизованными системами водоснабжения и канализации. Горячим водоснабжением обеспечены пищеблок, санитарные узлы, медицинский кабинет, кабинеты химии, физики, учебные мастерские, кабинет домоводства. Резервное горячее водоснабжение (электроводонагреватели) предусмотрено в помещении столовой. На момент проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано.

Санитарное состояние помещений. Уборка помещений школы на момент проверки проведена качественно и своевременно. Уборочный инвентарь промаркирован. На момент осмотра имеется запас моющих и дезинфицирующих средств (таблетки хлорные 300 штук, банка, ЛАЙМАДЕЗ – кол-во 3 банки 900 штук, средство для уборки туалета 5л Лайма PROFESSIONAL, гель с отбеливающим эффектом, - кол-во 2 бутылки по 5л, средство для мытья пола и стен 5л в кол-ве 3 канистры «Антибактериальный эффект. Лимон». Антисептик – кол-во 2 бутылки по 5 л (Антисептик для рук и поверхностей спиртосодержащий (70%) 5 л MANUFACTOR, дезинфицирующий, жидкость), сопроводительные документы, инструкции по применению представлены.

Оказание услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация, дезинсекция) в помещениях школы проводится по договору № 12 от 09.01.2023 г. ООО «Дезинфекционный отдел», срок действия договора до 31.12.2023 г. В соответствии с актами выполненных работ мероприятия по дератизации и дезинсекции в помещениях проводятся ежемесячно, последняя обработка проведена 08.02.2023 г., срок действия договора до 31.12.2023 г. Проверка эффективности мероприятий проводится завхозом школы

Дератизация, дезинсекция в помещениях пищеблока проводится в соответствии с договором № 11 от 03.02.2016 г. ООО «Дезинфекционный отдел», договор пролонгирован на 2023 г. Проверка эффективности работ проводится сотрудниками пищеблока индивидуальным предпринимателем. На момент осмотра признаков наличия насекомых (тараканов) в помещениях школы и пищеблока не обнаружено.

Режим образовательного процесса. Режим образовательного процесса предусматривает проведение занятий для учащихся 1-3х классов по пятидневной рабочей неделе, для 4 - 9 классов - по шестидневной рабочей неделе. Занятия проводятся в две смены, в 1 смену. Начало занятий в школе - 08-00, 2 смены в 12 ч. 40 мин. Продолжительность уроков – 40 минут, перемен – 10 минут после 2,3,4 уроков 1 смены, первого урока 2 смены предусмотрены перемены по 20 минут. Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе на I-ой ступени обучения составляет: 1 класс – 21ч.; 2 класс – 23 ч.; 3 класс – 23 ч.; Максимальная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе для 4-го класса составляет 26 часов.

Количество уроков в день в соответствии с представленным расписанием для 1-х классов не превышает 4 уроков, 2-4 – 5 уроков, 5-7 – 6 уроков, 9 классов – 7 уроков, что соответствует объему максимально допустимой нагрузки в течение дня. Расписание учебных занятий составлено с учетом недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Проведения сдвоенных уроков в начальных классах не допускается. Группы продленного дня в корпусе школы не организованы.

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале школы, на спортивной площадке школы. Дополнительные занятия по физической культуре и спорту организованы в помещениях тренажерного зала, зале бокса.

Организация питания. Питание учащихся организовано в школьной столовой в соответствии с договором б/н от 26.07.2021 г. ИП Пикловым С.В., срок действия договора до

31.12.2023 г. Столовая школы размещена на 1 этаже здания школы, предусмотрен отдельный вход для поступления продуктов.

В состав помещений пищеблока входят: обеденный зал - 46,0 кв.м. (установлено 75 посадочных мест), моечная кухонной и столовой посуды размещены в одном помещении – 14,0 кв.м., горячий цех – 27,9 кв.м., мясо-рыбный цех - 5,1 кв.м., цех холодных закусок - 5,0 кв.м., овощной цех – 5,0 кв.м., складские помещения – 6,3 кв.м.; 4,8 кв.м., загрузочная, бытовые помещения, санитарный узел для сотрудников. Пищеблок рассчитан для работы на сырье и овощных полуфабрикатах, фактически работает на полуфабрикатах, очищенных овощах в вакуумной упаковке. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока, расстановка оборудования обеспечивает соблюдение принципа последовательности технологического процесса, исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Набор и оборудование помещений пищеблока:

- Склад: стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низкотемпературные холодильные шкафы;
- Овощной цех: производственный стол, 2-х секционная моечная ванна, раковина для мытья рук, универсальный привод, электрические весы.
- Участок холодных закусок: производственный стол, моечная ванна, холодильник, бактерицидная лампа, раковина для мытья рук;
- Мясо-рыбный цех: производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы), контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубка, моечные ванны, раковина для мытья рук, обработка яиц предусмотрена на площади мясо-рыбного цеха;
- Мучной участок: производственный стол, контрольные весы, пекарский шкаф;
- Участок для нарезки хлеба: производственный стол, шкаф для хранения хлеба;
- Горячий цех: производственные столы, электрическая плита с духовым шкафом, пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, контрольные весы, раковина для мытья рук;
- Раздаточная зона: мармит для первых, вторых и третьих блюд;
- Моечная для мытья столовой и кухонной посуды совмещены, установлено: трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж, раковина для мытья рук, моечная кухонной посуды: двухсекционная моечная ванна, стеллаж, раковина для мытья рук.

Осмотр технологического и холодильного оборудования проведен ООО «Пермторгтехника – Сервис» (акт от 12.06.2022 года), в соответствии с актом установлено, что холодильное, технико-техническое и тепловое оборудование находится в рабочем состоянии, температурный режим соответствует паспортным данным.

На момент настоящей проверки пищеблок обеспечен необходимым комплектом холодильного и технологического оборудования.

Для организации питания учащихся в школе имеется примерное 12-дневное меню для школьников 7-10 лет и 11-17 лет, утвержденное ИП Пикловым С.В., согласованное директором МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, ежедневные меню. При составлении меню использован «Сборник технологических нормативов, рецептуры блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений» ЗАО «Уральский региональный центр питания» 2018 года. На момент проверки дополнительное питания через буфет не организовано. На момент осмотра фактический рацион питания соответствует примерному меню.

Питание учащихся организовано в 1 смене в 3 перемены, во 2 смене в 1 перемену, длительность перемен – 20 минут. Охват горячим питанием учащихся 1-4 – 100%, учащиеся 1 смены получают завтрак, 2 смены – обед. Детей, нуждающихся в специализированном питании В корпусе нет. Дети с ОВЗ – 13 человек питаются в 1 смену, получают завтрак, обед. Документация по контролю питания (журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведомость контроля за

рационом питания, журнал «Здоровья», журнал учета температурного режима холодильного оборудования) ведется, заполнена своевременно.

Выдача готовых блюд осуществляется после проведения бракеража комиссией, о чем свидетельствует запись в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции».

На момент осмотра хранение суточных проб осуществлялось при температуре + 3 С, суточные пробы оставлены в необходимом объеме, в соответствии с меню, хранение осуществляется не менее 48 часов.

Медицинское обслуживание. Медицинский блок размещен на 1 этаже здания школы, оборудованы кабинет врача – 17,0 кв.м., процедурная - 17,0 кв.м., отдельный санитарный узел не предусмотрен проектом. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ ПК «ГДП № 3» по договору о совместной организации медицинского обслуживания учащихся. Кабинеты оборудованы по назначению помещений. Для измерения температуры тела в наличии имеются бесконтактные термометры.

Штат сотрудников школы по представленному списку – 18 человек, по представленной информации флюорографическое обследование, медицинское освидетельствование пройдено всеми сотрудниками, сотрудники против дифтерии привиты, согласно «Национального календаря прививок». Сотрудников до 55 лет – 15 человек, привито против гепатита В, кори - 15 человек. Привито от гриппа 18 человека (100%). Гигиеническое обучение и аттестация пройдена всеми сотрудниками.

В ходе проверки СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" нарушений не установлено.

В ходе проведения проверки исполнения Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлено: на территории и в здании школы введен запрет курения. На момент проверки нарушений не выявлено.

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра:
не поступило

Заместитель директора
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
(его представитель)

Главный специалист – эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

К.С. Швецова
(инициалы и фамилия)


(подпись)

М.А. Мануйлова
(инициалы и фамилия)