



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«02» июня 2023 г.

дата

МАОУ «СОШ № 101»

г. Перми

(место составления)

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Мануйловой М.А. (должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр) на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» произведен осмотр МАОУ «СОШ № 101» г. Перми ИНН 5907013201

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
по адресам г. Пермь, ул. Репина, 12, ул. Читалина, 10
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «02» июня 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заместителя директора МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, назначенной на должность приказом МАОУ «СОШ № 101» г. Перми № 33-к от 06.04.2015 г.

Наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: В МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на момент проведения профилактического визита функционирует лагерь с дневным пребыванием с 30.05.2023 г. по 20.06.2023 г. с количеством детей – 60 человек с режимом работы с 09:00 до 14:00 с организацией 2-х разового питания (в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10), лагерь с дневным пребыванием (ул. Репина, 12) с общим количеством детей - 110 человек, 2-х типов - ЛДО с 29.05.2023 г – 17.06.2023 г. с режимом работы с 09:00 до 16:00 с организацией 3-х разового питания, ЛДП с 30.05.2023-20.06.2023 г.– с режимом работы – с 09.00 до 14.00 с организацией 2-х разового питания.

Лагерь с дневным пребыванием детей организован в соответствии с приказом МАОУ «СОШ № 101» г. Перми №059-08/98-01-03/4-53 от 01.06.2023 г. «Об организации летней оздоровительной кампании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, питание детей. Режим дня соответствует гигиеническим рекомендациям, возрасту детей.

Корпус по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12. Общее количество детей – 110 человек, сформировано 7 отрядов.

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами и полоса препятствий.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Воркутинская, 88. Вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 205424663 от 27.01.2023 г.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 размещено в типовом здании школы, блочной структуры, год строительства лит. А – 1951, лит. А1 – 1978, лит. А2 – 1982. Здание школы отдельно стоящее, здание лит. А – 2-х этажное, наружные стены – шлакоблочные, лит. А1 – 2-х этажное, кирпичное, лит. А2 – 3-х этажное, панельное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от 22.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12, допускается.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, обеденный зал – в помещениях цокольного этажа, что не противоречит требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Для организации лагеря с дневным пребыванием выделено 7 игровых помещений, кружковые помещения, спортивный зал, санитарные узлы, медицинский блок, столовая, гардероб, другие вспомогательные помещения. Игровые помещения оборудованы с учетом нормы площади на 1 ребенка 2,5 кв.м.

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми имеется спортивный зал. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими, турниками навесными и другим спортивным инвентарем.

Игровые помещения оборудованы мебелью в соответствии с назначением помещений. Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха. На момент осмотра обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Количество санитарных приборов определено в соответствии с типовым проектным решением. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г. На момент осмотра инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, на момент проверки дефектов внутренней отделки не установлено.

В соответствии с приказом ОУ № 190 от 17.08.2015 г. «О создании в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми структурного подразделения «Столовая», организацию питания осуществляет МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 12.

Обеденный зал имеет площадь 122,8 м², рассчитан на 160 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м² при норме не менее 0,7 м². Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы – перед обеденным залом установлено 8 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен в цокольном этаже здания школы, что не противоречит требованиям п.2.3.1. СП 2.4.3648-20. Пищеблок имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с объемно-планировочным решением и имеющимся оборудованием работа пищеблока возможна на сырье и полуфабрикатах (овощи). Фактически пищеблок работает на мясных, рыбных полуфабрикатах, очищенных овощах (в вакуумной упаковке).

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, склад сыпучих продуктов, склад с холодильным оборудованием, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, мучной цех, горячий цех с участком холодных закусок, раздаточная зона, моечные для мытья столовой и кухонной посуды. В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, имеется необходимый запас столовой посуды.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 29.02.2023 г. ИП Чижова Т.В. Согласно акту оборудование находится в работоспособном состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

На момент осмотра на все пищевые продукты, имеющиеся на пищеблоке, представлены документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Продукты поступают в таре поставщиков, в производственной упаковке при наличии маркировочных ярлыков. Нарушений требований к пищевой продукции (крупы, бакалея, молочная, мясная продукция, овощи, фрукты) в части ее маркировки, согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» не выявлено. Для контроля за качеством поступающей продукции и продовольственного сырья на пищеблоке ведется «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья». На момент обследования ведется и заполняется по установленной форме. В соответствии с «Журналом бракеража скоропортящихся пищевых продуктов и продовольственного сырья» нарушений сроков реализации пищевых продуктов не выявлено. В ходе осмотра нарушений условий хранения и сроков годности продуктов не установлено. Журнал контроля работы холодильного оборудования ведется по форме, по данным журнала холодильное оборудование исправно.

При анализе фактического питания детей установлено: питание 2-3-х разовое (завтрак, обед, полдник). На момент осмотра фактический рацион питания (по данным журнала «бракеража готовой кулинарной продукции») соответствует утвержденному примерному меню. Примерное меню разработано МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, утверждено директором МАОУ

«СОШ № 101» г. Перми. Имеется «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год.

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях) ведется, заполнена своевременно.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока.

На момент осмотра аварий на сетях водоснабжения, канализации не установлено. Питьевой режим организуется в обеденном зале посредством выдачи кипяченой питьевой воды. В обеденном зале оборудован стол, где установлен чайник с кипяченой водой, имеется поднос с чистыми стаканами и поднос для сбора использованной посуды.

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением. На момент осмотра источники света исправны.

Вентиляция в основных помещениях лагеря естественная через фрамуги, оконные проемы (установлены сетки). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 14.07.2022 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная». Инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха проводились в 2017 г. ООО «ИК «Омега».

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ООО «Дезотдел» № 12 от 08.02.2023 г. Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены 01.06.2023 г., акарицидная обработка территории проведена 01.06.2023 г.

Уборка помещений на момент проверки проведена своевременно, качественно. Имеется запас дезинфицирующих средств, антисептиков.

Профилактические медицинские осмотры персонала: Для проверки представлен список сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров в количестве 16 человек. По представленной информации - флюорографическое обследование и медицинское освидетельствование, профилактические прививки всеми работающими сотрудниками пройдены. Привито против кори 16 человек. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками, пройдена. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки.

В ходе проверки СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» нарушений не установлено.

г. Пермь, ул. Читалина, 10:

Территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На собственной

территории МАОУ «СОШ № 101» г. Перми оборудованы: хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы: баскетбольная площадка, футбольное поле, беговая дорожка, гимнастическая площадка, площадка с тренажерами.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов собственная контейнерная площадка на участке школы не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Портовая, 31. Вывоз ТБО производится по договору с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 205424663 от 27.01.2023 г.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 размещено в типовом здании школы, построенном по индивидуальному проекту, год строительства основного здания (лит.А) – 1959, год строительства пристроев - 1969 (лит.А1) и 1974 год (лит.А2). Здание школы нежилое, отдельно стоящее, трехэтажное, кирпичное. Представлено заключение по результатам визуального обследования здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми от 20.12.2022 г., выполненное ООО «ПроектИнжиниринг», согласно которому: «Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10, допускается. Нахождение детей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо».

Спортивный зал, раздевалки с душевыми и санузлами при зале, согласно проектного решения размещены в подвале (представлена выкопировка плана подвала из проекта № 2-02-17, по которому построено здание школы; проект разработан в 1959 г.), что не противоречит требованиям п.1.3. СП 2.4.3648-20. Остальные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10, используемые для проведения оздоровительной деятельности, размещены в наземных этажах.

Для организации лагеря с дневным пребыванием предусмотрено 4 игровых помещения, кружковые помещения, санитарные узлы, спортивный зал, медицинский блок, столовая, гардероб другие вспомогательные помещения.

Наполняемость игровых комнат, помещений для занятий кружков принята исходя из норматива 2,5 м² на 1 человека.

Для организации физического воспитания детей на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми имеется спортивный зал. При спортивном зале имеются душевые, туалеты. Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, стенками гимнастическими и другим спортивным инвентарем.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреациях, обеденном зале и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха.. На момент осмотра обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарных узлах, в обеденном зале, для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры.

В здании МАОУ «СОШ № 101» г. Перми на каждом этаже оборудованы отдельные для мальчиков и девочек туалеты. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлены диспенсеры с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги.

Для организации медицинского обслуживания в МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 предусмотрен медицинский блок, который состоит из двух смежных помещений: медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения на базе МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляют сотрудники ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по договору б/н от 16.12.2020 г. о совместной организации медицинского обслуживания учащихся, срок действия – 5 лет. Представлена лицензия на медицинскую деятельность ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3» по фактическому по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 за № ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г. На момент осмотра инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Внутренняя отделка помещений лагеря выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, на момент осмотра дефектов отделки не установлено.

Организацию питания обучающихся на базе столовой МАОУ «СОШ № 101» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Читалина, 10 осуществляет индивидуальный предприниматель Пиклов С.В. на основании договора по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся б/н от 24.07.2021 г. (срок действия договора – до 31.12.2023 г.).

Обеденный зал имеет площадь 45,7 м², рассчитан на 60 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,76 м² при норме не менее 0,7 м². Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы - при обеденном зале установлено 3 умывальных раковин: из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, 3-мя электросушилками. Имеются дозаторы с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания школы, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5., 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складские помещения, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, горячий цех с участком приготовления холодных закусок и пекарским участком и зоной раздачи, моечная кухонной и столовой посуды (размещены в одном помещении), бытовые помещения, санитарный узел для сотрудников.

В каждом производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 18.01.2023 г. ООО «Пермторгтехника-сервис». Согласно акту оборудование находится в работоспособном состоянии и соответствует паспортным характеристикам.

При анализе фактического питания детей установлено: 2-х разовое питание - завтрак, обед. На момент осмотра фактический рацион питания (по данным журнала «бракеража готовой кулинарной продукции») соответствует утвержденному меню. Примерное меню разработано ИП Пикловым С.В., согласовано директором МАОУ «СОШ № 101» г. Перми. Запрещенных блюд и продуктов в меню не установлено. Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С., не менее 48 часов.

Здание МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечено централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Холодной и горячей водой обеспечены медицинские кабинеты, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, душевые (при спортзале), умывальные в кабинетах, обеденном зале, помещения пищеблока. На момент осмотра системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы.

Питьевой режим организуется посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды.

Основные помещения МАОУ «СОШ № 101» г. Перми обеспечены боковым естественным освещением. В качестве источников освещения используются потолочные светильники с люминесцентными или светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Вентиляция в основных помещениях лагеря естественная, конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Здание МАОУ «СОШ

№ 101» г. Перми оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищеблок, спортивный зал). Паспорта на механическую систему вентиляции представлены. Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка) проводилось 14.07.2022 г. Согласно актам, выданным ИП Кылосова Ю.Н.: вентиляционные каналы в здании школы очищены, соответствуют требованиям эксплуатации; приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением находится в работоспособном состоянии, исправная».

В помещениях МАОУ «СОШ № 101» г. Перми насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ООО «Дезотдел» № 12 от 08.02.2023 г. Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены 01.06.2023 г., акарицидная обработка территории проведена 01.06.2023 г.

Уборка помещений на момент проверки проведена своевременно, качественно. Имеется запас дезинфицирующих средств, антисептиков.

Профилактические медицинские осмотры персонала: Для проверки представлен список сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров в количестве 5 человек. По представленной информации - флюорографическое обследование и медицинское освидетельствование, профилактические прививки всеми работающими сотрудниками пройдены. Привито против кори 4 человека, 1 сотрудник имеет мед. отвод по возрасту. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками, пройдена. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки.

В ходе проверки СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" нарушений не установлено.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась (указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра: не поступило

Заместитель директора МАОУ «СОШ № 101» г. Перми
(его представитель)


(подпись)

К.С. Швецова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист – эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

М.А. Мануйлова
(инициалы и фамилия)